

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"

Юридический адрес: 392000, Тамбовская обл, Тамбов г, Сергея Рахманинова ул, дом 5а, тел.: +7 (4752) 72-64-37
e-mail: org_cge@68.rosпотребнадzor.ru
ОГРН 1056882298901 ИНН 6829012023

Адреса мест осуществления деятельности: 392000, Тамбовская область, ул. Б.Васильева, д. 5, литер Щ, тел.: +7 (4752) 47-29-98, e-mail: org_cge@68.rosпотребнадzor.ru; 392000, Тамбовская область, г Тамбов, ул Б.Васильева, д. 5, литер Б, тел.: +7 (4752) 47-29-72, e-mail: org_cge@68.rosпотребнадzor.ru; 392000, Тамбовская область, Тамбов г., Рахманинова С., д. 5А, литер Д, тел.: +7 (4752) 72-64-37, e-mail: org_cge@68.rosпотребнадzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510686

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Д.С. Кийко
13.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 68-01/11064-26 от 13.04.2026

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6829012104 ОГРН 1056882299704)
2. **Юридический адрес:** ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. Б.ВАСИЛЬЕВА, Д.5
Фактический адрес: Тамбовская обл, г.о. город Тамбов, г Тамбов, ул Б.Васильева, д. 5
3. **Наименование образца испытаний:** вода из распределительной сети
4. **Место отбора:** МАУ ДО ЦОИЦ, дом детского творчества, водопроводный кран, ЛДП, женский сан. узел, Тамбовская обл, г.о. город Тамбов, г Тамбов, ул Цветочная, д. 6/20
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 02.04.2026 12:30 - 12:40
Ф.И.О., должность: Авдеева Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.04.2026 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Цель исследований, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение №401 от 30 марта 2026 г.
7. **Дополнительные сведения:**
заявка 721.ИЛЦ.26 от 30.03.2026 Акт отбора от 2 апреля 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. **ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. **Код образца (пробы):** 68-01/11064-17-26
10. **ИД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТС в Л-160	32
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	33480
3	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, ДПОП-1-1000-10000	BP69199

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 392000, Тамбовская область, Тамбов г., Рахманинова С., д. 5А, литер Д

Отделение бактериологических исследований (ИЛЦ)

Образец поступил 02.04.2026 14:00

дата начала испытаний 02.04.2026 14:10, дата окончания испытаний 06.04.2026 17:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Т.В. Еремина, Специалист по приему, регистрации и кодированию проб

Конец протокола испытаний № 68-01/11064-26 от 13.04.2026